



IWW Moritzstr. 26 45476 Mülheim an der Ruhr

IWA - Institut für Wasser- und
Abwasseranalytik GmbH
Jülicher Str. 336
52070 Aachen

IWW Analytik und Service GmbH

Moritzstr. 26
45476 Mülheim an der Ruhr

Dr. Laura Wiegand
Phone +49(0)208 40303-221
E-Mail l.wiegand@iww-online.de

Probenahme +49(0)208 40303-270
Prüfbericht +49(0)208 40303-360

Datum 10.07.2024

Auftrag Nr.: MH-01150-23

Seite 1 von 3

Prüfbericht 15723-1 MH24 zur Probe Nr. 24-004182-01



Angaben zur Probe und zur Entnahme

Objektadresse

Probenahmestelle / Probenbezeichnung	VWV Gangelt, Trinkwasser Filterhalle
Probenkennung des Kunden	
Probenehmer	Auftraggeber
Probenahmedatum / -zeit	01.07.2024
Eingangsdatum / -zeit	02.07.2024 09:56
Probenahmeverfahren	Anlieferung
Art der Analyse	Untersuchung von Trinkwasser
Beginn - Ende der Analyse	02.07.2024 09:56 - 09.07.2024

Interpretation / sonstige Kommentare

Die Ergebnisse gelten für die Probe wie erhalten

IWW Analytik und Service GmbH

i.V. Dr. Vassil Valkov

Dieses Dokument ist ohne Unterschrift gültig

Empfänger dieses Berichtes: fremdbefunde@iwa-gmbh.de

Prüfergebnisse und Bewertungen

Untersuchung von Wasser auf PFAS gemäß Anlage 2, Teil I, Trinkwasserverordnung

Prüfmerkmal	Verfahren	Grenzwert / Anforderung	Ergebnisse	Einheit	Index
Perfluorbutansäure (PFBA)	E DIN EN 17892:2022-09		0,015	µg/l	
Perfluorpentansäure (PFPeA)	E DIN EN 17892:2022-09		0,007	µg/l	
Perfluorhexansäure (PFHxA)	E DIN EN 17892:2022-09		0,003	µg/l	
Perfluorheptansäure (PFHpA)	E DIN EN 17892:2022-09		<0,001	µg/l	
Perfluoroctansäure (PFOA)	E DIN EN 17892:2022-09		<0,001	µg/l	
Perfluorononansäure (PFNA)	E DIN EN 17892:2022-09		<0,001	µg/l	
Perfluordecansäure (PFDA)	E DIN EN 17892:2022-09		<0,001	µg/l	
Perfluorundecansäure (PFUnDA)	E DIN EN 17892:2022-09		<0,001	µg/l	
Perfluordodecansäure (PFDoDA)	E DIN EN 17892:2022-09		<0,001	µg/l	
Perfluortridecansäure (PFTrDA)	E DIN EN 17892:2022-09		<0,001	µg/l	
Perfluorbutansulfonsäure (PFBS)	E DIN EN 17892:2022-09		<0,001	µg/l	
Perfluorpentansulfonsäure (PFPeS)	E DIN EN 17892:2022-09		<0,001	µg/l	
Perfluorhexansulfonsäure (PFHxS)	E DIN EN 17892:2022-09		0,002	µg/l	
Perfluorheptansulfonsäure (PFHpS)	E DIN EN 17892:2022-09		<0,001	µg/l	
Perfluoroctansulfonsäure (PFOS)	E DIN EN 17892:2022-09		<0,001	µg/l	
Perfluorononansulfonsäure (PFNS)	E DIN EN 17892:2022-09		<0,001	µg/l	
Perfluordecansulfonsäure (PFDS)	E DIN EN 17892:2022-09		<0,001	µg/l	
Perfluorundecansulfonsäure (PFUnDS)	E DIN EN 17892:2022-09		<0,001	µg/l	
Perfluordodecansulfonsäure (PFDoDS)	E DIN EN 17892:2022-09		<0,001	µg/l	
Perfluortridecansulfonsäure (PFTrDS)	E DIN EN 17892:2022-09		<0,001	µg/l	

Prüfmerkmal	Verfahren	Grenzwert / Anforderung	Ergebnisse	Einheit	Index
PFAS-Summe-20	E DIN EN 17892:2022-09		0,026	µg/l	
PFAS-Summe-4	E DIN EN 17892:2022-09		0,002	µg/l	

Weitere PFAS

Prüfmerkmal	Verfahren	Grenzwert / Anforderung	Ergebnisse	Einheit	Index
ADONA	E DIN EN 17892:2022-09		<0,001	µg/l	
HFPO-DA (GenX)	E DIN EN 17892:2022-09		<0,001	µg/l	
1H,1H,2H,2H-Perfluordecansulfonsäure (8:2FTS)	E DIN EN 17892:2022-09		<0,001	µg/l	
1H,1H,2H,2H-Perfluorhexansulfonsäure (4:2FTS)	E DIN EN 17892:2022-09		<0,001	µg/l	
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctansulfonsäure (6:2FTS(H4PFOS))	E DIN EN 17892:2022-09		<0,001	µg/l	

Erläuterungen zu den Prüfmerkmalen und zu den gültigen Grenzwerten der TrinkwV finden Sie auf der IWW-Homepage. Klicken Sie: <http://iww-online.de/leistungen/trinkwasserverordnung/>

*) Das Analysenverfahren für diesen Parameter ist nicht akkreditiert.

**) Der Parameter wurde im Unterauftrag an ein akkreditiertes Labor vergeben

Grenzwerte / Anforderungen nach Trinkwasserverordnung unter Berücksichtigung von Empfehlungen des UBA

Nr.	Index	Kommentar